



ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH

ul. Sokratesa 15, 01 – 909 Warszawa
tel. (22) 56-91-400, fax (22) 56-91-401
e-mail: zmid@zmid.waw.pl
www.zmid.waw.pl

Warszawa, dnia 20-08-2020

ZMID.ZP.26.23.2020MGO(1)

Dot. Wymiana stolarki okiennej w tym:

Część 1: Wymiana części stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 4-16 nr 12, 14, 16 wraz z montażem nawiewników okiennych w każdym zestawie okiennym oraz robotami towarzyszącymi polegającymi m.in. na wykonaniu obróbek wnek okiennych wewnątrz i na zewnątrz.

Część 2: Wymiana części stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych w strefie oddziaływania hałasu z ulicy Kleszczowej w Warszawie wraz z montażem nawiewników okiennych w każdym pomieszczeniu oraz robotami towarzyszącymi polegającymi m.in. na wykonaniu obróbek wnek okiennych wewnątrz i na zewnątrz. Numer Postępowania ZP/6/PN/5/20.

W związku z pytaniami otrzymanymi od uczestnika postępowania Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych odpowiada:

PYTANIE 1: Pytania dotyczące szprosów (budynek Mickiewicza):

- ze względu na akustykę zdecydowanie powinny być szprosy międzyszybowe, czy takie przyjąć?
- ponieważ szyby zespolone muszą być dwukomorowe (trzyszybowe), to szpros powinien być w komorze od mieszkania, czy tak?
- szprosy międzyszybowe, które oferują fabryki szyb mają szerokość: 18, 26, 45 mm, (wydaje się że najlepiej będą wyglądały 26 mm), które wybrać?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie szprosów międzyszybowych o szerokości 26 mm zamontowanych w komorze od strony zewnętrznej. Ponadto załączamy rys. 1 oraz rys. 2 jako uzupełnienie dokumentacji projektowej dla części 1 przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Nowy termin składania ofert: 03.09.2020r. godzina 10:00.

Nowy termin otwarcia ofert: 03.09.2020r. godzina: 11:00.

W załączeniu:

- rysunek nr 1 (uzupełnienie dokumentacji projektowej dla części 1);
- rysunek nr 2 (uzupełnienie dokumentacji projektowej dla części 1);

Otrzymują:

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ

ZASTĘPCA DYREKTORA
Piotr Smoczyński